

# 浄水水質検査結果書

第 23-SS-02138 号  
2023 年 08 月 16 日

伊豆の国市奈古谷2216-1


厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号

伊豆エメラルドタウン管理組合 様

焼津市塩津1番地の1



一般財団法人静岡県生活科学検査センター  
理事長 石川 幸伸



2023年8月9日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。  
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にはありません。)

|           |                |    |       |                          |          |
|-----------|----------------|----|-------|--------------------------|----------|
| 採水年月日     | 2023年8月9日      | 気温 | 23.7℃ | 水温                       | 25.0℃    |
| 水源又は施設の名称 | 伊豆エメラルドタウン簡易水道 |    |       | 採水時残留塩素                  | 0.2 mg/L |
| 採水地点      | 給水場            |    |       |                          |          |
| 採水者名      | 佐野友香・山田竜生      |    |       | (所属) 一般財団法人静岡県生活科学検査センター |          |

## 試料の検査結果は下記のとおりです

| 検査事項 |                       | 水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査<br>検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による |            |       |           |     |      |      |
|------|-----------------------|--|------------|-------|-----------|-----|------|------|
| No.  | 検査項目                  | 検査結果   | No.        | 検査項目  | 検査結果      | No. | 検査項目 | 検査結果 |
| 1    | 一般細菌                  | 0 CFU/mL   |            |       |           |     |      |      |
| 2    | 大腸菌                   | 検出しない  |            |       |           |     |      |      |
| 38   | 塩化物イオン                | 6.4 mg/L   |            |       |           |     |      |      |
| 46   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)     | 0.2 mg/L未満   |            |       |           |     |      |      |
| 47   | pH値                   | 7.8  |            |       |           |     |      |      |
| 48   | 味                     | 異常なし   |            |       |           |     |      |      |
| 49   | 臭気                    | 異常なし   |            |       |           |     |      |      |
| 50   | 色度                    | 0.5 度未満  |            |       |           |     |      |      |
| 51   | 濁度                    | 0.1 度未満  |            |       |           |     |      |      |
|      |                       | 以下余白   |            |       |           |     |      |      |
|      |                       |  |            |       |           |     |      |      |
|      |                       |  |            |       |           |     |      |      |
|      |                       |  |            |       |           |     |      |      |
|      |                       |  |            |       |           |     |      |      |
|      |                       |  |            |       |           |     |      |      |
|      |                       |  |            |       |           |     |      |      |
|      |                       |  |            |       |           |     |      |      |
|      |                       |  |            |       |           |     |      |      |
|      |                       |  |            |       |           |     |      |      |
| 判定   | 上記水質項目については水質基準に適合である |  |            |       |           |     |      |      |
| 検査期日 | 2023年8月9日             | ~  | 2023年8月16日 | 検査責任者 | 技術部長 田村 博 |     |      |      |
| 備考   |                       |  |            |       |           |     |      |      |

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。  
・試験検査所: 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003  
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)