# 浄水水質検査結果書

第　21-SS-01041　号
2021 年 06 月 14 日

伊豆の国市奈古谷2216－1　　厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号

伊豆エメラルドタウン管理組合　　様

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2021年6月9日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 2021年6月9日 | 気　温 | 26.4 ℃ | 水　温 | 18.0 ℃ |
| 水源又は施設の名称 | 伊豆エメラルドタウン簡易水道 | | | 採水時残留塩素 | 0.2 mg/L |
| 採水地点 | 給水場 | | | | |
| 採水者名 | 岩井了子　（所属）　一般財団法人静岡県生活科学検査センター | | | | |

## 試料の検査結果は下記のとおりです

| 検査事項 | 水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査<br>検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による |
|---|---|

| No. | 検査項目 | 検査結果 | No. | 検査項目 | 検査結果 | No. | 検査項目 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 CFU/mL | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出しない | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 6.1 mg/L | | | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2 mg/L未満 | | | | | | |
| 47 | pH値 | 7.8 | | | | | | |
| 48 | 味 | 異常なし | | | | | | |
| 49 | 臭気 | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 色度 | 0.5 度未満 | | | | | | |
| 51 | 濁度 | 0.1 度未満 | | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 判定 | 上記水質項目については水質基準に適合である | | |
| 検査期日 | 2021年6月9日　～　2021年6月14日 | 検査責任者 | 技術部長　小和田和宏 |
| 備考 | | | |

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　℡ 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31)